



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
w TORUNIU**

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń  
tel. 56 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax 56 62 222 47  
e-mail [psse.torun@pis.gov.pl](mailto:psse.torun@pis.gov.pl); [www.torun.psse.gov.pl](http://www.torun.psse.gov.pl)

Toruń, dnia 22.10.2018r.

**Sprawozdanie z badań Nr 2001/S/HK/2018**  
do zlecenia Nr 1/S/HK/2018 z dnia 02.01.2018r

Nazwa i adres klienta: **Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Św. Józefa 26,  
87-100 Toruń**

Próbkobiorca: pracownik PSSE w Toruniu – M. Rogalska

Próbka wody: pobrana zgodnie z instrukcją nr: I-N.HK-01 wyd. V z dnia 04.07.2011 r. oraz PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania/przyjęcia próbki do badań: 16.10.2018r / 16.10.2018r

Miejsce pobrania próbki wody: kryty basen kąpielowy ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 26,  
woda wprowadzana do niecki basenowej (chlor wolny – 0,50 mg/l )

Data rozpoczęcia/data zakończenia badania: 16.10.2018r / 16.10.2018r

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Strona 1/1

| Lp. | parametr oznaczany | metoda badania                         | jednostka miary | wynik badania | niepewność rozszerzona metody | stężenie dopuszczalne <sup>1)</sup> |
|-----|--------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | mętność            | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <sup>A)</sup> | NTU             | <b>0,18</b>   | ± 0,01                        | 0,3                                 |

<sup>1)</sup> - stężenie dopuszczalne przyjęte w oparciu o Rozp. MZ DzU 2015, poz.2016 z dnia 09.11.2015, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Metody badań oznaczone [<sup>A)</sup>] w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
Niepewność rozszerzona wyników badań obliczona przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufności 95%  
**Obliczona niepewność dotyczy części analitycznej**

Dodatkowe informacje:


koniec sprawozdania z badań

Sprawozdanie autoryzował: st. asystent Ewa Wojnowska ..... *Ewa*

KIEROWNIK  
Sekcji Badania Środowiska Komunalnego  
*haja*  
mgr Anna Magdzińska  
Inżynier ds. Akredytacji  
.....  
zatwierdzający sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie z badań odnosi się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



**Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu**  
**Sekcja Badania Środowiska Komunalnego**

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń  
tel. 56 653 93 76 do 78, fax 56 653 93 78 e-mail: [lab-hk@torun.psse.gov.pl](mailto:lab-hk@torun.psse.gov.pl)

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC-17025:2005

W-139/PO-15/HK/02.01.2018